

REZERWA

P302-25-30-Hpi S302C-16A YDY2o3*2,5 1K 0,8kW GN. KOMPUTEROWE POM. NR 3,8

R301-25A YDY2o3*6 13E 3,0kW TABLICA ROZDZIELCZA TB8

R301-25A YDY2o3*6 12E 3,0kW TABLICA ROZDZIELCZA TB7

R301-25A YDY2o3*6 11E 3,0kW TABLICA ROZDZIELCZA TB6

R301-25A YDY2o3*6 10E 3,0kW TABLICA ROZDZIELCZA TB5

R301-25A YDY2o3*6 9E 3,0kW TABLICA ROZDZIELCZA TB4

R301-25A YDY2o3*6 8E 3,0kW TABLICA ROZDZIELCZA TB3

R301-25A YDY2o3*6 7E 3,0kW TABLICA ROZDZIELCZA TB2

R301-25A YDY2o3*6 6E 3,0kW TABLICA ROZDZIELCZA TB1

REZERWA

P304-25-30-AC S301C-16A YDY2o3*2,5 5E 2,0kW WYPUST DLA SUSZARKI POM. 3.27

S301C-16A YDY2o3*2,5 4E 2,0kW WYPUST DLA SUSZARKI POM. 3.26

P304-25-30-AC S301C-16A YDY2o3*2,5 3E 2,0kW GN. 1-FAZOWE POM. NR 3.31 , 3.32

S301C-16A YDY2o3*2,5 2E 2,0kW GN. 1-FAZOWE POM. NR 3.8

S301C-16A YDY2o3*2,5 1E 2,0kW GN. 1-FAZOWE POM. NR 3.23

S301C-10A YDY2o3*1,5 5D 0,2kW OŚWIETLENIE KIERUNKOWE

S301C-10A YDY2o4*1,5 4D 0,5kW OŚWIETLENIE POM. NR 3.26 , 3.27 , 3.31 , 3.32

S301C-10A YDY2o4*1,5 3D 0,4kW OŚWIETLENIE POM. NR 3.8

S301C-10A PB 300 YDY2o5*1,5 2D 0,3kW OŚWIETLENIE POM. NR 3.23

PB 300 YDY2o3*1,5 2S 0,3kW OŚWIETLENIE POM. NR 3.23

PB 300 YDY2o5*1,5 1D 0,6kW OŚWIETLENIE POM. NR 3.23

YDY2o3*1,5 1S 0,6kW OŚWIETLENIE POM. NR 3.23

3*S301B-2A 3*L311

R303-35A PE N

FR304-100A

OCHRONNIK PRZEPIECIOWY V25C

$P_s = 22,3\text{kW}$
 $J_s = 34,6\text{A}$
 $J_b = 50\text{A}$

